	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</p>	pag. 1 di 11
---	---	--------------

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

### RISCHI INTERFERENZIALI E RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

#### SOGGETTO INTERFERENTE:

DITTA FORNITRICE DELL'ODORIZZANTE E MANUTENTRICE DELL'IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE

### FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE

Data redazione: **Febbraio 2022**

**Responsabile dei Lavori:** Rappresentante Legale – Dott. Diego De Marzo




**Responsabile dell'intervento:** Dott. Ing. Vito Donato Bisceglia



**Redattore del documento:** Dott. Ing. Ciro Antonio Lovecchio (Divisione Tecnica - Sezione Impianti e Reti)




	<p style="text-align: center;">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze          (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81          Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di          lavoro.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI          ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</b></p>	<p style="text-align: right;">pag. 2 di 11</p>
---	--	--

<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....</b>	<b>1</b>
1. Premessa.....	3
2. Natura delle interferenze.....	3
3. Rischi interferenziali.....	3
4. Misure di sicurezza da adottare.....	4
5. Pericoli insiti nei luoghi di lavoro.....	5
6. Norme di sicurezza generali.....	11





	<p style="text-align: center;">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</b></p>	<p style="text-align: right;">pag. 3 di 11</p>
---	---	--

## 1. Premessa

Il presente documento viene predisposto, in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, dal Dr. Diego De Marzo, nella qualità di Presidente – legale rappresentante – dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. Bari.

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura di odorizzante e per le prestazioni accessorie, come definito negli atti di gara, verrà consultato il datore di lavoro del soggetto interferente, nonché soggetto aggiudicatario, con riferimento alle modalità di svolgimento della sua attività nei **locali / aree** dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. ed ai relativi rischi da interferenze introdotti.

La responsabilità dei predetti soggetti, relativamente alla valutazione dei rischi da interferenze ed alle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente documento, sono quelle riservate dalla legge e/o affidate in via contrattuale.

Data redazione: **Febbraio 2022**

### FIRME

Azienda Municipale Gas S.p.A. \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_

## 2. Natura delle interferenze

Oggetto del presente documento sono le **interferenze** che possono verificarsi tra l'attività lavorativa della ditta aggiudicataria della fornitura per l'odorizzazione del metano (*fornitura di Scintinel E e manutenzione dell'impianto*) e le attività lavorative dei dipendenti della stessa Azienda Municipale Gas S.p.A. nonché di altri soggetti esterni, appaltatori di lavori, servizi o forniture per l'Azienda Municipale Gas S.p.A.. Per le attività svolte all'esterno delle aree aziendali e in prossimità delle cabine RE.MI. non si rilevano interferenze con le attività lavorative dell'Azienda Municipale Gas S.p.A..

## 3. Rischi interferenziali

I **luoghi** in cui opererà la ditta aggiudicataria per l'odorizzazione del metano sono i seguenti:

- ☞ *cabine RE.MI (una ubicata nella sede aziendale a Bari, via Accolti Gil Z.I., ed una ubicata a Ceglie del Campo (BA), via Vittorio Veneto e zone circostanti);*
- ☞ *viabilità della sede aziendale e della sede della RE.MI di Ceglie del Campo.*

Nelle cabine RE.MI e nelle zone ad esse circostanti l'attività della ditta interferente si svolgerà alla presenza del solo personale specializzato dell'Azienda Municipale Gas S.p.A., che assiste meramente alle operazioni di fornitura, di manutenzione e alle lavorazioni come previsto negli atti di gara. Durante la percorrenza della viabilità aziendale, invece, la ditta potrà trovarsi ad operare contemporaneamente al personale aziendale e ad altri soggetti esterni (ditte manutentrici di impianti elettrici o del verde, fornitrici di arredi, ecc.).

Per quanto sopra, è possibile che si abbiano i seguenti **rischi interferenziali, da considerare non esaustivi**, prodotti dalla ditta interferente ed a carico del personale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. e degli altri soggetti esterni:

### A) Nelle cabine RE.MI e zone circostanti

- *rischio di incendio/esplosione: per presenza di gas metano;*
- *rischio chimico: per sversamento dell'odorizzante;*
- *rischio di urti, impatti ed investimento: per movimentazione automezzi della ditta.*






### B) Sulla viabilità della sede aziendale

- rischio di urti, impatti ed investimento: per circolazione automezzi della ditta.

È possibile inoltre che si abbiano i seguenti rischi interferenziali, non esaustivi, prodotti dal personale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. e dagli altri soggetti esterni ed a carico del personale della ditta fornitrice per la odorizzazione:

A) Nelle cabine RE.MI e zone circostanti

- rischio di incendio/esplosione: per presenza di gas metano;

B) Sulla viabilità della sede aziendale

- rischio di urti ed impatti: per circolazione automezzi.

Poiché, come si vedrà di seguito, le misure di sicurezza relative ai suddetti rischi sono da adottare nell'immediatezza, cioè durante lo svolgimento dell'attività ditta interferente, risulta superflua la "valutazione" del rischio, intesa come "classificazione" dello stesso, da cui far discendere una scadenza temporale per l'adozione delle misure di sicurezza.

## 4. Misure di sicurezza da adottare

A fronte dei su elencati rischi, non esaustivi, le misure di sicurezza che la ditta interferente deve adottare sono le seguenti:

A) Nelle cabine RE.MI e nelle zone circostanti

- **rischio di incendio/esplosione:** seguire le corrette procedure di fornitura, di manutenzione e lavorazione; utilizzare automezzi ed attrezzature a norma e perfettamente efficienti; evitare ogni possibile fonte di innesco (non fumare, non usare fiamme libere, non tenere cellulari ed attrezzature elettriche, indossare indumenti e calzature antistatici, usare utensili anti scintilla, evitare attriti tra metalli, ecc.); ventilare i luoghi; tenere sul luogo di lavoro idonei estintori (a CO2 e/o a polvere) ed autorespiratori; tenere a debita distanza il personale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A.;

- **rischio chimico:** seguire le corrette procedure di fornitura, di manutenzione e lavorazione; utilizzare automezzi ed attrezzature a norma e perfettamente efficienti; seguire le procedure di emergenza nel caso di sversamento del prodotto (uso di assorbenti chimici inerti, pulizia con acqua, lavaggio dell'area con soluzione di acqua ossigenata, ventilazione dei luoghi);

- **rischio di urti, impatti ed investimento:** movimentare gli automezzi con la massima attenzione, senza fretta ed in condizioni di visibilità adeguate; utilizzare automezzi a norma e perfettamente efficienti; se necessario, effettuare la movimentazione degli automezzi con l'assistenza di proprio personale a terra; tenere a debita distanza le persone a terra; utilizzare personale esperto;


B) Sulla viabilità della sede aziendale

- **rischio di urti, impatti ed investimento:** moderare la velocità degli automezzi (10Km/h); rispettare il codice della strada; rispettare gli ordini impartiti dal personale preposto all'assistenza a terra;

Il personale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. e gli altri soggetti esterni, da parte loro, devono adottare le seguenti misure di sicurezza:

A) Nelle cabine RE.MI e nelle zone circostanti

- **rischio di incendio/esplosione:** tenersi a distanza dal posto di lavoro della ditta, evitando ogni interferenza con il personale della stessa (il personale della ditta deve operare senza l'ausilio del personale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A.); non fumare; non usare fiamme libere; evitare attriti tra metalli;

	<p style="text-align: center;">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</b></p>	<p style="text-align: right;">pag. 5 di 11</p>
---	---	--

indossare indumenti e calzature antistatici; indossare indumenti ignifughi; tenere le protezioni antifiamma per il viso e la testa in generale; tenere idonei estintori (a CO<sub>2</sub> e/o a polvere); tenere gli autorespiratori;

- **rischio chimico**: tenersi a distanza dal posto di lavoro della ditta; tenere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie forniti dall'azienda;

- **rischio di urti, impatti ed investimento**: tenersi a debita distanza dagli automezzi della ditta;

B) Sulla viabilità della sede aziendale

- **rischio di urti ed impatti**: moderare la velocità degli automezzi (10 Km/h); rispettare il codice della strada.

Il **Responsabile dell'intervento o un suo delegato** costituirà punto di riferimento per il regolare svolgimento dell'attività della ditta interferente.

Il **Responsabile dell'intervento o un suo delegato**, in particolare, **autorizzerà** lo svolgimento dell'attività della ditta interferente, ne curerà il corretto sviluppo e ne limiterà al massimo le interferenze con le attività di altre ditte o lavoratori autonomi eventualmente presenti nell'Azienda Municipale Gas S.p.A., maggiormente se dette interferenze non sono previste nel presente documento. Interferenze e rischi non previsti nel presente documento dovranno essere prontamente segnalati dal referente per essere valutati. Si valuterà inoltre la presenza degli apprestamenti della sicurezza previsti nel presente documento.

## 5. Pericoli insiti nel luogo di lavoro oggetto dell'intervento

**Rischi specifici presenti nel luogo di lavoro dell'Azienda Municipale Gas S.p.A.**

Per quanto concernono gli adempimenti normativi sulla sicurezza \ lavoro, **la committente dichiara che:**

- ha provveduto agli adempimenti di cui al d.lgs. 81\08 con particolare riferimento alla valutazione del rischio da cui è tratta l'informativa di seguito riportata;
- ha redatto il Piano di Emergenza Interno ed organizzato le Squadre di Emergenza e Primo Soccorso;
- l'adempimento alle prescrizioni poste dalla disciplina in oggetto a carico della committenza, escludono in ogni caso gli obblighi e le responsabilità circa la prevenzione e protezione dei rischi specifici della attività dell'appaltatrice.

Inoltre, al fine di eliminare o ridurre per quanto possibile le interferenze tra le varie attività o fasi di lavoro previste nel corso del presente appalto, anche in funzione dell'attività propria dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. delle caratteristiche del sito, sono stati evidenziati i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro della Committente, interessati dalle attività oggetto del presente appalto.

I Rischi specifici e le relative misure minime di prevenzione e protezione sono di seguito descritti.

La scomposizione dell'azienda in aree ad ugual rischio, ha portato all'individuazione delle aree di lavoro di seguito elencate:

Aree di Lavoro e di Rischio

Numero	Nome
1	area 1. Uffici
2	area 2. sala C.E.D.
3	area 3. Magazzino
4	area 4. Cabina di decompressione
5	area 5. Squadre di intervento e manutenzione

Nella tabella che segue, contraddistinti da lettere, sono riportati i rischi individuati per ciascuna area di rischio in cui è stata suddivisa l'attività.




<b>Fattori di rischio</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Aree esterne ed accessi	x	x	x		
2. Strutture, spazi di lavoro e arredi	x	x	x	x	x
3. Scale/Rampe	x	x	x	x	x
4. Macchine/Apparecchiature					
5. Attrezzi manuali			x		
6. Manipolazione manuale di oggetti			x		
7. Immagazzinamento di oggetti	x	x	x	x	x
8. Impianti elettrici	x	x	x	x	x
9. Apparecchi a pressione					
10. Reti e apparecchi distribuzione gas					
11. Apparecchi di sollevamento/Ascensori e montacarichi	x	x	x	x	x
12. Mezzi di trasporto/Autoveicoli					x
13. Rischi di incendio ed esplosione	x	x	x	x	x
14. Rischi per la presenza di esplosivi					
15. Rischi chimici					
16. Esposizione ad agenti chimici					
17. Esposizione ad agenti cancerogeni					
18. Esposizione ad agenti biologici					
19. Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor					
20. Climatizzazione locali di lavoro e microclima termico	x	x	x	x	x
21. Esposizione a rumore	x	x	x	x	x
22. Esposizione a vibrazioni					x
23. Igiene degli ambienti, servizi igienici e locali di riposo	x	x	x	x	x
24. Esposizione a radiazioni ionizzanti					
25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti		x			
26. Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro	x	x	x	x	x
27. Carico di lavoro fisico					
28. Carico di lavoro mentale	x	x	x	x	x
29. Lavoro al video terminale	x	x	x	x	x

	<p style="text-align: center;">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</b></p>	<p style="text-align: right;">pag. 7 di 11</p>
---	---	--

Per ulteriori approfondimenti si fa riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. che costituisce parte integrante del presente documento ed al quale si rimanda l'Appaltatore per le necessarie considerazioni e per le ulteriori misure da realizzare per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi da interferenza durante le attività.

Di seguito si illustrano i rischi presenti nei luoghi di lavoro della committente, oggetto dello specifico appalto:

POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
SCIVOLAMENTO	Le superfici di transito potrebbero essere sdruciolevoli per spargimento di liquidi e/o prodotti, con possibilità di causare cadute con traumi ecc., di diversa gravità.	Transitare all'interno della sede dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. con estrema attenzione. Utilizzare DPI adeguati.
ELETTROCUZIONE	Gli impianti elettrici sono adeguati al D.M. 37/08.	Qualora autorizzati all'uso dell'energia elettrica, utilizzare l'impianto nel rispetto dei requisiti di sicurezza con attrezzature conformi alle norme vigenti.
SCARSA ILLUMINAZIONE	Tutti i locali di lavoro sono convenientemente illuminati da luce artificiale e/o da luce naturale diretta.	Segnalare immediatamente eventuali esigenze al Responsabile dell'Intervento.
USO IMPROPRIO DI MACCHINE ATTREZZATURE E UTENSILI	Le attrezzature dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. sono conformi e rispettano la normativa di sicurezza.	Viene fatto divieto a chiunque di utilizzare macchine, attrezzature ed utensili dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. e se qualora, in via eccezionale, per la ditta appaltatrice si rendesse necessario utilizzare macchine, attrezzature ed utensili della Committente, dovrà farne richiesta scritta e dovrà essere formalmente autorizzata (vedi accordo contrattuale). Il Responsabile dell'Intervento in questo caso metterà a disposizione il libretto di uso e manutenzione e le eventuali procedure e/o istruzioni operative.




POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
RUMORE	L'Azienda ha provveduto alla Valutazione del Rumore come da normativa vigente. L'esposizione media giornaliera in tutti i locali non supera i limiti di legge.	Evitare per quanto possibile l'uso di attrezzature rumorose in modo continuativo.
RISCHIO CHIMICO	Il rischio chimico nella sede Azienda Municipale Gas S.p.A. è irrilevante.	In caso di sversamenti accidentali di sostanze, il personale della Ditta Appaltatrice deve segnalare immediatamente il problema al Responsabile dell'Intervento. Il personale esterno deve prestare attenzione per evitare che la propria attività provochi rotture e/o sversamenti. In caso di utilizzo di sostanze e/o prodotti chimici devono essere forniti, prima dell'utilizzo, all'Azienda Municipale Gas S.p.A. le schede di sicurezza dei prodotti. Qualora necessario utilizzare i DPI adeguati.








FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI  
ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.

POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
INCIAMPI E CADUTE PER MATERIALI A TERRA	Possibile presenza di materiali vari a terra.	Prestare molta attenzione all'eventuale presenza di materiale a terra che potrebbe essere causa di inciampo e cadute. Tutte le imprese esterne che hanno necessità di stoccare loro materiali devono farsi assegnare le aree opportune. È vietato abbandonare materiali vari sui luoghi di lavoro.
LAVORAZIONI CONTEMPORANEE	All'interno della sede di Azienda Municipale Gas S.p.A. possono operare più imprese con contratti d'appalto specifici.	Non è consentito interagire con le attività non di propria competenza, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal nostro personale addetto. L'attività va segregata e/o segnalata. Gli operatori esterni possono accedere ai soli locali per i quali sono stati autorizzati in funzione dei lavori e/o prestazioni (vedi contratto) ed accedere ai servizi utilizzando le vie indicate.
INCIDENTI PER MEZZI IN TRANSITO	All'interno dell'area operano e circolano autoveicoli di proprietà dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. e di terzi (lavoratori, utenti, consulenti, etc.)	Prestare molta attenzione ai mezzi in movimento nelle diverse zone ed osservare le indicazioni rivenienti dalla cartellonistica installata.

	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)</p> <p><b>FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</b></p>	<p>pag. 10 di 11</p>
---	---	----------------------

POSSIBILI PERICOLI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
INCENDIO	Presenza di materiali infiammabili	<p>L'azienda ha provveduto ad eseguire la valutazione del rischio specifico e ad elaborare il Piano per la gestione delle Emergenze. Sono presenti i presidi antincendio previsti dalla norma e personale formato per la gestione delle emergenze. Per ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio è vietato fumare, utilizzare fiamme libere, qualora tale attività fosse indispensabile trovare area adeguata, segregarla e segnalarla.</p> <p>In caso di spargimento di sostanze infiammabili avvisare prontamente il Responsabile dell'Intervento.</p> <p>L'informazione di base viene fornita nel momento in cui l'operatore si presenta al Responsabile dell'Intervento come definito nel contratto.</p>
SVILUPPO ATTIVITÀ IN AREE DI POSSIBILE RISCHIO ESPLOSIONE (AT-EX)	Nei pressi delle aree cabina di decompressione	In queste aree è fatto assoluto divieto di usare fiamme libere e creare situazione di innesco. È fatto assoluto divieto di entrare e transitare in corrispondenza della cabina.
COINVOLGIMENTO DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO	È possibile dover fare fronte ad eventuale infortunio e/o malore di lavoratori e/o utenti	All'interno della sede dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. sono presenti gli addetti al primo soccorso. Qualora l'operatore si trovi nella necessità di attivare un intervento di primo soccorso, avvisare il Responsabile dell'Intervento.

Per il datore di lavoro della ditta si tralasciano i rischi interferenziali, interni alla palazzina uffici e connessi alle attività del personale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. e degli altri soggetti esterni, in quanto decisamente trascurabili per probabilità di accadimento e per danno.

## 6. Norme di sicurezza generali

**È vietato alla ditta interferente:**

- frequentare luoghi non interessati dalla sua attività;
- fumare ed usare fiamme libere, fornelli e stufe elettriche (se non preventivamente autorizzate);
- intralciare le vie di fuga e manomettere la segnaletica di sicurezza, le uscite di sicurezza, i presidi antincendio e di pronto soccorso;
- ogni manomissione di cose dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. (attrezzature, impianti, arredi, serramenti, ecc.).




	<p style="text-align: center;">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)</p> <p style="text-align: center;"><b>FORNITURA DI ODORIZZANTE PER GAS METANO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE E ANALISI GASCROMATOGRAFICHE.</b></p>	<p style="text-align: right;">pag. 11 di 11</p>
---	---	---

**È obbligo della ditta:**

- segnalare ad Azienda Municipale Gas S.p.A. l'utilizzo di modalità lavorative, attrezzature, materiali e sostanze diverse da quelle indicate nel presente documento e che possano generare ulteriori rischi non previsti;
- informare il Responsabile dell'Intervento della sua presenza in azienda; il Responsabile dell'Intervento o suo delegato gestirà eventuali interferenze con altre ditte;
- prendere visione delle planimetrie e delle norme di sicurezza esposte, nonché dei nominativi degli addetti emergenze;
- avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza in caso di percezione di un potenziale pericolo;
- utilizzare attrezzature conformi alle norme di sicurezza vigenti;
- disporre delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte, non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;
- verificare che le potenze degli apparecchi utilizzatori siano compatibili con l'impianto di alimentazione;
- utilizzare prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309, quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti;
- sollevare da terra i cavi soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc., oppure proteggerli in apposite canaline o schiene d'asino, atte anche ad evitare inciampo.

<b>FIRME</b>		
Azienda Municipale Gas S.p.A.	_____	Impresa _____

-----fine documento-----